



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД07.Н01449

Срок действия с 13.12.2019

по 12.12.2022

№ 0492000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Взрывозащищенная универсальная модульная кабельная проходка марки МКС (кабельные вводы) типа КВ (смотри приложение - бланк № 0066316)
ТУ 3464-001-24662036-2014
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
27.33.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 3464-001-24662036-2014

код ТН ВЭД

8547 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПКФ «МКС»

Адрес: 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 11,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ПКФ «МКС»

Адрес: 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 11,
Телефон: 4876640004, E-mail: office@mks-pro.ru
ИНН: 7136502040

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 133-12-19/15-ЦТ от 10.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Н. Есипова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0066316

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД07.Н01449

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.33.13.190 8547 90 000 0	Взрывозащищенная универсальная модульная кабельная проходка марки МКС (кабельные вводы) типа КВ	ТУ 3464-001-24662036-2014
	Основные параметры и характеристики: Взрывозащищенная универсальная модульная кабельная проходка марки МКС (кабельные вводы) типа КВ с маркировкой взрывозащиты РП Ex e I Mc/ 1Ex e IIC Gb/ Ex tb III C Db обеспечивает защиту от перепада давлений между объемами, разделяемые изделием, установленным в перегородку (стену) до 300 кПа (ударная волна)	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПКФ «МКС». Адрес: 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 11	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

К.А. Экхарт
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Л.Н. Есипова
инициалы, фамилия